




PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/100



CORTE A-A
ESCALA: 1/100



CORTE B-B
ESCALA: 1/100




FACHADA FRONTAL
ESCALA: 1/100


CALCULO DE POPULACAO
SALA DE AULA DE 22,30 M2
22,30/1,5=15 ALUNOS
15/30=1 UNIDADESX0,55=0,55 M
POSSUI 1 SAIDA DE 0,80 M CADA SALA

CALCULO DE POPULACAO
SALA DE AULA DE 19,80 M2
19,80/1,5=14 ALUNOS
14/30=1 UNIDADESX0,55=0,55 M
POSSUI 1 SAIDA DE 0,80 M CADA SALA


CALCULO DE POPULACAO
SALA DE AULA DE 23,70 M2
23,70/1,5=16 ALUNOS
16/30=1 UNIDADESX0,55=0,55 M
POSSUI 1 SAIDA DE 0,80 M CADA SALA




PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1/1000



PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/200



TIPO DE EXTINTOR	QUANTIDADE
ABC 4A:4B:C	02
SINALIZAÇÃO - CONFORME IT 15	
SINALIZAÇÃO QUADROS	INSTALAÇÃO NOS REFERIDOS
SINALIZAÇÃO RETANGULARES	INSTALAÇÃO NAS ALARGAS
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	
DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	




ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DAS SEGUINTESSISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO:
EXTINTORES DE INCENDIO
LUMINACAO DE EMERGENCIA
SINALIZACAO DE EMERGENCIA
SAIDAS DE EMERGENCIA
EDIFICACAO EM ESTRUTURA CONCRETO
EM CASO DE EMERGENCIA:
Iguar 193-Corpo de Bombeiros
Iguar 190-Polícia Militar


MODELO DE PLACA M1 CONFORME PROJETO

	QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA		
LEGISLAÇÃO			
Norma adotada para definição de medidas Decreto nº47.998/2020			
Tabela 1		Tabelas 5 da IT 01 9ª Edição	
Situação da Edificação/		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA - REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES			
Normatização de emergência - Conforme NBR 10.888:2015			
Saídas de Emergência		Conforme IT 08	
Sinalização de Emergência		Conforme IT 15	
Extintores		Conforme IT 16	
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRITORES/Atividade e Carga de incêndio
E	EDUCACIONAL	E-5	CRECHE 400 MJ/m²

DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO EQUIPAMENTOS	
TIPO DE PLACA	TIPO DE PLACA
E 5	SAÍDA DE EMERGENCIA
S 1	SAÍDA DE EMERGENCIA
S 3	SAÍDA DE EMERGENCIA
S 12	SAÍDA DE EMERGENCIA
S 2	SAÍDA DE EMERGENCIA



DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA CONSTRUÍDA	486,89 M2
TOTAL	486,89 M2

FOLHA:	PROJETO COMPLETO	A-0
1/1	EMI JOSÉ DUARTE MARINHO	
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO 189 NOSSA SENHORA APARECIDA PAPAGADO, MG		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGADOS		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KARINA ERICA DE OLIVEIRA CREA: A42262-2		