


MUNICÍPIO: PAPAGAIOS/MG
LOCAL DA OBRA: RUA FRANCISCO GABRIEL DE CASTRO VASCONCELOS FILHO
ALIMENTADOR: PPS/09
COORDENADAS DERIVAÇÃO: 526400; 7849785

“ Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto”



Características do Transformador	
N° CEMIG D:	_____
Fabricante:	_____
N° Série:	_____
Entregue em:	____/____/____
Obs:	_____

Dispositivo de Manobra ou Proteção	
CH. FACA N°382270	
CHAVE PI INTERLUPÇÃO	
N°	382270-630A
TIPO	CHAVE FACA
ALIM.	PPS/09
UTM.X4	526419;7850258
N° DE CLIENTES A DES.	216

CHI PREVISTO	DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO
RECURSO DE REDUÇÃO DE CHI:	
<input type="checkbox"/> Linha Viva	
<input type="checkbox"/> Mega Jumper	
<input type="checkbox"/> Equipes Adicionais	
<input type="checkbox"/> Garra Viva	
<input type="checkbox"/> Gerador	
<input type="checkbox"/> Outros:	

Características do Transformador	
N° CEMIG D:	_____
Fabricante:	_____
N° Série:	_____
Entregue em:	____/____/____
Obs:	_____

OBRA APROVADA	
Concluída em	____/____/____
Amostragem-lote	<input type="checkbox"/>
- Vistoria real	<input type="checkbox"/>
- Sem Vistoria	<input type="checkbox"/>
Fora da Amostragem	<input type="checkbox"/>
Modificações pela	
Materiais:Sim	<input type="checkbox"/> Não
Mão de obra:Sim	<input type="checkbox"/> Não
Projeto:Sim	<input type="checkbox"/> Não
Requer balanço pelo PE/DE	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Nome:	_____
Data:	____/____/____
Assinatura	_____
Matrícula	_____

Ordem Interna

OBRA PARTICULAR

Projeto:	_____
Liberado por:	_____
N°Pessoal:	_____
Data:	____/____/____

Esta liberação não isenta a responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG D e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise.

CEMIG D-PE/CE

OBRA PARTICULAR

Vistoria do Material Feita por:	_____
N°Pessoal:	_____
Liberado para início de Construção até:	____/____/____
por:	N°Pessoal: _____
Obra Recebida em:	____/____/____
por:	N°Pessoal: _____
Enviado para Atualização em:	____/____/____
por:	N°Pessoal: _____

R.T.	_____
CARLOS MAGNAN QUARESMAS AZEVEDO	_____
CRT 04801168801	_____

ESCALA: 1:1000

N° PROJETO:

FOLHA: Unica

ARQ

VÃO REGULADOR		
POSTES	BT.(m)	MT.(m)
01 AO 08	38,62	38,62
08 AO 12		40,00
08 AO 16	40,00	
17 AO 20	35,00	

OBS.: - Neste projeto não há implicação ambiental que justifique qualquer licença;

CÓDIGO DA LOCALIDADE: 83405

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

TOPOGRAFIA:	VISTO:
Carlos Azevedo	_____
PROJETISTA:	APROVADO:
Carlos Azevedo	_____
(33)99825-9800	_____
CÓPIA:	DATA:
Carlos Azevedo	08/04/2025

EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE RDP/RDI
TRIFÁSICA PARA ATENDER A RUA FRANCISCO
GABRIEL DE CASTRO VASCONCELOS FILHO
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG

Notas:
1-Máxima resistência na malha de terra de 80 OHMS;
2-Os postes de 11-300 deverão ter engastamento de 1,80m;
3-100M=Luminária LED 100W braço médio;

PROJETO POSSUI USO MÚLTIPLO ?	
<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> OI	
<input type="checkbox"/> TV_CABO	
<input type="checkbox"/> CTV_VIVO	
<input type="checkbox"/> NET	
<input type="checkbox"/> FIBRA OPTICA	
<input type="checkbox"/> INFOVIAS_CEMIG TELECOM	
<input type="checkbox"/> ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

NOME DO CONS.: Prefeitura Municipal de Papagaios
CNPJ: 18.313.886/0001-18
ENDEREÇO: Avenida Francisco Valadares da Fonseca, nº 250
BAIRRO: Vasco Lopes
TELEFONE: (37) 3274-1260
CIDADE: Papagaios/MG
CEP: 35.669-000
LOCAL DA OBRA: Rua Francisco Gabriel de Castro Vasconcelos Filho

a				
b				
c				
	DATA	FEITO	VISTO	APROV
AL.1	ALTERAÇÕES			