


CÁLCULO DE ESFORÇO EM POSTES - REDES DE DISTRIBUIÇÃO - CEMIG										
versão 08-2012										
Número do poste:					3		Altura			11
ESFORÇOS										<div>Resultante: 983 daN</div> <div>Ângulo 138,5 °</div> <div></div>
Ângulo	Vão	Nível MT	MT	BT	Uso Mútuo	Outros - Valor	Outros - Descrição	Total		
E1	180	7	1	3#150+9,5	3x1x70+70			678,65		
E2	95	36	2	3#150+9,5	3x1x70+70			653,95		
E3										
E4										
E5										
E6										
E7										
Nota: No valor da tração dos Usos Mútuos, serão aplicados redutores da tabela 18 da ND 3.1										

[INSTRUÇÕES](#)



Engastamento:	Conc.D=1,30m ou PA=2,30m Com toras
---------------	------------------------------------

ANÁLISE PARA UTILIZAÇÃO DO POSTE DUPLO T PG 13-16 ND 3.1		
<input type="text"/>	Poste	Utilizar CC
	Necessário:	
<input type="text"/>	Resistência	
	no ângulo	
	informado:	
<input type="text"/>	R	