



Cliente: Prefeitura Municipal de Papagaios					 Rua Dr. Antônio S Brum Jr, 10 Muriaé - MG alcanceimobiliariagm@gmail.com	
Obra: Edificação residencial					Furo N° : SP 25-047 SP-03	
Local: Av Antônio Amorim, SN, Centro. - Papagaios - MG					Data do início: 21/8/2025	Data do fim: 22/8/2025
Método de perfuração: Trado e/ou Circulação de água					Prof. total (m): 16.04	Elevação (m): ---
Equipamento/Sonda: SPT (NBR 6484)					NA inicial (m): NO	NA final (m): NO
Método de amostragem: Amostrador SPT					Coord. E= _____ N= _____ Z= _____	
Peso do Martelo: 65 kg			Altura de Queda: 75 cm		Desenho: CHCS	

Prof (m)	Amostra	0-15 cm	15-30 cm	30-45 cm	N SPT	Tipo de solo	Descrição da amostra	N _{SPT}
0	TC 1R	2	2	3	3		0.00-4.45: Silte arenoso marrom avermelhado pouco compacto a compacto	3
2	TC 2R	3	3	6	7		7	
	TC 3R	6	8	10	10		10	
4	TC 4R	11	12	14	14		14	
	TC 5R	16	17	18	20		20	
6	TC 6R	18	20	22	31		31	
	TC 7R	22	23	26	39		39	
8	TC 8R	29	30	32	45		45	
	TC 9R	35/9						
	TC 10R	35/9						
10	TC 11R	36/8						
	TC 12R	37/7						
12	TC 13R	40/5						
	TC 14R	41/4						
14	TC 15R	40/4						
16								
18							Final do furo prof. 16.04 m Impenetrável à percussão	
20								
22								
24								

TC - trado concha TH trado helicoidal RT - rotativa CA - circulação d'água NO - Não Observado R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem	Conferido por:	Pag. 1/1
---	-----------------------	----------