

Cliente: Prefeitura Municipal de Papagaios						 Rua Dr. Antônio S Brum Jr, 10 Muriaé - MG alcanceimobiliariagm@gmail.com	
Obra: Casas Populares no Bairro Edith Cordeiro Maciel						Furo N°: SP 25-055 SP-01	
Local: Rua Vereador Davi Maciel - Bairro Edith Cordeiro Maciel, Papagaios/MG						Data do início: 22/10/2025	Data do fim: 23/10/2025
Método de perfuração: Trado e/ou Circulação de água						Prof. total (m): 14.05	Elevação (m): ---
Equipamento/Sonda: SPT (NBR 6484)						NA inicial (m): NO	NA final (m): NO
Método de amostragem: Amostrador SPT						Coord. E= _____ N= _____ Z= _____	
Peso do Martelo: 65 kg			Altura de Queda: 75 cm			Desenho: CHCS	

Prof (m)	Amostra	0-15 cm	15-30 cm	30-45 cm	N SPT	Tipo de solo	Descrição da amostra	N _{SPT}
0	TC 1R	4	3	3	6		0.00-8.00: Silte arenoso marrom amarelado fofo a pouco compacto	6
2	TC 2R	2	2	2	4		4	
	TC 3R	1	1	1	2		2	
4	TC 4R	3	3	5	8		8	
	TC 5R	6	7	8	15		15	
6	TC 6R	8	7	9	16		16	
	TC 7R	8	8	10	18		18	
8	TC 8R	10	10	12	22		22	
	TC 9R	9	9	11	20		8.00-13.00: Silte arenoso marrom médio a compacto	20
10	TC 10R	11	11	12	23		23	
	TC 11R	13	14	15	29		29	
12	TC 12R	15	17	19	36		36	
	TC 13R	19	20	22	42		42	
14	TC 14R	41/5						13.00-14.05: Argila siltosa variegada rija a dura
16	Final do furo prof. 14.05 m Impenetrável à percussão							
18								
20								
22								
24								

TC - trado concha TH trado helicoidal RT - rotativa
CA - circulação d'água NO - Não Observado
R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem

Conferido por:

Pag. 1/1