

Cliente: Prefeitura Municipal de Papagaios						RJ engenharia		Rua Dr. Antônio S Brum Jr, 10 Muriaé - MG alcanceimobiliariagm@gmail.com	
Obra: Casas Populares no Bairro Edith Cordeiro Maciel						Furo Nº : SP 25-055 SP-02			
Local: Rua Vereador Davi Maciel - Bairro Edith Cordeiro Maciel, Papagaios/MG						Data do início: 22/10/2025		Data do fim: 23/10/2025	
Método de perfuração: Trado e/ou Circulação de água						Prof. total (m): 12.02		Elevação (m) ---	
Equipamento/Sonda: SPT (NBR 6484)						NA inicial (m): NO		NA final (m): NO	
Método de amostragem: Amostrador SPT						Coord. E= _____ N= _____ Z= _____			
Peso do Martelo: 65 kg			Altura de Queda: 75 cm			Desenho: CHCS			
Prof (m)	Amostra	0-15 cm	15-30 cm	30-45 cm	N SPT	Tipo de solo	Descrição da amostra	N_{SPT} 0 20 40 60 80	
0	TC 1R	2	2	3	5		0.00-8.00: Silte arenoso marrom amarelado fofo a pouco compacto	5	
2	TC 2R	3	3	2	5			5	
	TC 3R	1	1	2	3			3	
4	TC 4R	2	2	3	5			5	
	TC 5R	3	3	6	9			9	
6	TC 6R	6	6	7	13			13	
	TC 7R	8	8	8	16			16	
8	TC 8R	7	8	9	17			17	
	TC 9R	9	9	8	17	17	8.00-12.02: Argila siltosa marrom avermelhado rija a dura		
10	TC 10R	10	13	15	28	28			
	TC 11R	16	18	21	39	39			
12	TC 12R	35/2							
14									
16									
18									
20									
22									
24									
							Final do furo prof. 12.02 m Impenetrável à percussão		
TC - trado concha TH trado helicoidal RT - rotativa CA - circulação d'água NO - Não Observado R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem							Conferido por:		Pag. 1/1