

Cliente: Prefeitura Municipal de Papagaios						RJ engenharia		Rua Dr. Antônio S Brum Jr, 10 Muriaé - MG alcanceimobiliariagm@gmail.com		
Obra: Casas Populares no Bairro Edith Cordeiro Maciel						Furo N° : SP 25-055 SP-03				
Local: Rua Vereador Davi Maciel - Bairro Edith Cordeiro Maciel, Papagaios/MG						Data do início: 22/10/2025		Data do fim: 23/10/2025		
Método de perfuração: Trado e/ou Circulação de água						Prof. total (m): 13.05		Elevação (m) ---		
Equipamento/Sonda: SPT (NBR 6484)						NA inicial (m): NO		NA final (m): NO		
Método de amostragem: Amostrador SPT						Coord. E= _____ N= _____ Z= _____				
Peso do Martelo: 65 kg			Altura de Queda: 75 cm			Desenho: CHCS				
Prof (m)	Amostra	0-15 cm	15-30 cm	30-45 cm	N SPT	Tipo de solo	Descrição da amostra	N_{SPT} 0 20 40 60 80		
0	TC 1R	4	4	4	8		0.00-8.00: Silte arenoso marrom amarelado fofo a pouco compacto	8		
2	TC 2R	4	3	3	6			6		
	TC 3R	2	2	2	4			4		
4	TC 4R	2	2	3	5			5		
	TC 5R	3	4	4	8			8		
6	TC 6R	4	4	5	9			9		
	TC 7R	5	5	6	11			11		
8	TC 8R	6	6	7	13			13		
10	TC 9R	7	8	8	16		8.00-13.05: Argila siltosa marrom avermelhado rija a dura	16		
	TC 10R	9	10	10	20			20		
	TC 11R	12	13	14	27			27		
12	TC 12R	16	18	19	37					
	TC 13L	40/5								
14										
16										
18										
20										
22										
24										
								Final do furo prof. 13.05 m Impenetrável à percussão		
TC - trado concha TH trado helicoidal RT - rotativa CA - circulação d'água NO - Não Observado R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem								Conferido por:		Pag. 1/1