

Cliente: Prefeitura Municipal de Papagaios						RJ engenharia		Rua Dr. Antônio S Brum Jr, 10 Muriaé - MG alcanceimobiliariagm@gmail.com	
Obra: Casas Populares no Bairro Edith Cordeiro Maciel						Furo N° : SP 25-055 SP-04			
Local: Rua Vereador Davi Maciel - Bairro Edith Cordeiro Maciel, Papagaios/MG						Data do início: 23/10/2025		Data do fim: 24/10/2025	
Método de perfuração: Trado e/ou Circulação de água						Prof. total (m): 14.02		Elevação (m) ---	
Equipamento/Sonda: SPT (NBR 6484)						NA inicial (m): NO		NA final (m): NO	
Método de amostragem: Amostrador SPT						Coord. E= _____ N= _____ Z= _____			
Peso do Martelo: 65 kg			Altura de Queda: 75 cm			Desenho: CHCS			
Prof (m)	Amostra	0-15 cm	15-30 cm	30-45 cm	N SPT	Tipo de solo	Descrição da amostra	N_{SPT} 0 20 40 60 80	
0	TC 1R	4	4	5	9		0.00-7.00: Silte arenoso marrom amarelado fofo a pouco compacto	9	
2	TC 2R	3	4	6	10			10	
	TC 3R	6	6	7	13			13	
4	TC 4R	3	3	2	5			5	
	TC 5R	2	2	4	6			6	
6	TC 6R	4	4	6	10			10	
	TC 7R	8	8	9	17		17		
8	TC 8R	9	9	10	19		19		
	TC 9R	10	12	13	25		25		
10	TC 10R	11	14	15	29		29		
	TC 11R	15	17	18	35		35		
12	TC 12R	16	18	20	38		38		
	TC 13L	20	21	22	43		43		
14									
16									
18									
20									
22									
24									
							Final do furo prof. 14.02 m Impenetrável à percussão		
TC - trado concha TH trado helicoidal RT - rotativa CA - circulação d'água NO - Não Observado R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem							Conferido por:		Pag. 1/1