

LAUDO DE AMOSTRA


A Diretoria de Água e Esgoto, vem comunicar através desta, que a amostra apresentada, no processo licitatório nº 109/2023, enviada pela licitante BH2O Bombas e Serviços e Comercio e Representações Ltda- **não** está de acordo com as especificações do termo de referência do edital.

Sendo que não veio acompanhado do kit qualitativo como descrito no termo de referência.

Foi pedido clorador para 10 pastilhas e a amostra só cabe 8 pastilhas.



Foi pedido clorador de 20 pastilhas e a amostra só cabe 17 pastilhas.



Sendo que analisando as carcaças também são de baixa resistência para a pressão e volume de alguns locais.

No edital pede-se (constituído de carcaças em polipropileno resistentes a alta pressões, adequado a cada tipo de poço artesiano e captação.). Ou seja, ele não deve ser constituído de apenas uma carcaça e sim de 2 no mínimo.



Diante da análise a amostra foi reprovada.

Papagaios 05/09/2023.


DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
ROBERSON CHAVES NOGUEIRA

Roberson Chaves Nogueira
CPF: 555.096.496-15