



Legenda	
	Caixa de medição embutir a 1,60m do piso
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmp. led - parede
	Luminária p/ lâmp. led - embutir
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada 2P+T a 0,30m do piso
	Tomada 2P+T a 1,10m do piso 10A
	Tomada 2P+T a 1,10m do piso 20A

Lista de Materiais	
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)	
1.5 mm²	120 m
10 mm²	15 m
16 mm²	50 m
2.5 mm²	260 m
Dispositivo Elétrico - embutido	
Caixa 2x4	20 pç
Caixa 3X3	6 pç
Interruptor 1 tecla simples	3 pç
Interruptor 2 teclas - simples e paralelo	2 pç
Tomada 2P+T 10A	3 pç
Tomada 2P+T 20A	1 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN	
10 A	1 pç
16 A	2 pç
40 A	1 pç
63 A	1 pç
Dispositivo de proteção contra surto	
175 V - 40 KA	2 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN	1 pç
63 A	
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
1"	35 m
3/4"	75 m
2"	45 m
Quadro distrib. plástico - embutir	
Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)	2 pç
Cap. 8 disj. unip. - In Pente 63A	1 pç

TERRENO	Nº DO LOTE:	Nº DA QUADRA:	BAIRRO:	AREA:
	Local:		LOCALIDADE:	
	CASAS POPULARES		PAPAGAIOS/MG	
PROPRIETÁRIO				CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS				18.313.866/0001-18
RESPONSÁVEL TÉCNICO				CREA:
PROJETO	TÍTULO:		DATA:	USO:
	CONTEÚDO DA PRANCHA: PROJETO ELÉTRICO		ESCALAS:	FOLHA:
			INDICADA	01